

**Результаты анализов смешанной воды
с водозаборов "Конец - Бор", "Сюзьвинский" в ВНС-1 (насосная -1)
АО "Пермский свиноплекс" по "общей жесткости"
за 2022 год**

Дата	NN пробы	Место отбора пробы	Жесткость общая °Ж
		СанПиН 1.2.3685-21	не болле 7,0
11.01.	4п	Насосная - 1	7,08
19.01.	9п	Насосная - 1	7,13
26.01.	19п	Насосная - 1	7,05
01.02.	23п	Насосная - 1	7,18
08.02.	28п	Насосная - 1	7,25
15.02.	38п	Насосная - 1	7,23
24.02.	45п	Насосная - 1	7,23
01.03.	53п	Насосная - 1	7,05
09.03.	57п	Насосная - 1	7,14
17.03.	88п	Насосная - 1	6,96
22.03.	72п	Насосная - 1	7,03
29.03.	81п	Насосная - 1	6,98
05.04.	92п	Насосная - 1	7,08
12.04.	98п	Насосная - 1	7,00
20.04.	102п	Насосная - 1	7,15
27.04.	109п	Насосная - 1	6,98
06.05.	118п	Насосная - 1	7,03
11.05.	124п	Насосная - 1	7,00
17.05.	131п	Насосная - 1	7,08
24.05.	139п	Насосная - 1	6,98
01.06.	149п	Насосная - 1	7,13
14.06.	156п	Насосная - 1	7,10
22.06.	159п	Насосная - 1	7,03
28.06.	165п	Насосная - 1	7,05
05.07.	174п	Насосная - 1	7,00
12.07.	179п	Насосная - 1	7,10
19.07.	188п	Насосная - 1	7,13
26.07.	197п	Насосная - 1	7,00
02.08.	206п	Насосная - 1	7,05
09.08.	214п	Насосная - 1	7,00
16.08.	224п	Насосная - 1	7,35
23.08.	228п	Насосная - 1	7,03
30.08.	232п	Насосная - 1	7,05
06.09.	239п	Насосная - 1	7,18
13.09.	249п	Насосная - 1	7,10
20.09.	253п	Насосная - 1	6,90
28.09.	260п	Насосная - 1	6,98
04.10.	269п	Насосная - 1	6,90
11.10.	277п	Насосная - 1	7,00
18.10.	289п	Насосная - 1	7,03
25.10.	294п	Насосная - 1	7,08
01.11.	298п	Насосная - 1	6,95
08.11.	302п	Насосная - 1	7,00
16.11.	311п	Насосная - 1	7,00
22.11.	320п	Насосная - 1	7,03
29.11.	328п	Насосная - 1	7,00
06.12.	341п	Насосная - 1	7,03
13.12.	361п	Насосная - 1	6,98
20.12.	365п	Насосная - 1	7,10
27.12.	394п	Насосная - 1	7,00

Заведующая лабораторией

Васкина

Е. А. Васкина

Сводные данные результатов анализов питьевой воды
АО "Пермский свинокомплекс" за 2022 год перед подачей в разводящую сеть
(после ВНС-1)

Дата	NN про- бы	Место отбора пробы	За- пах	Прив- кус	Мут- ность	Цвет- ность	Же- лезо общ.	Жест- кость общая	Мар- ганец (сум)	Нит- раты	Во- дор. по- каз.	Хло- риды	Окис- ле- мость	Нефте- продук- ты	Сухой оста- ток	Суль- фаты	АПав	Ост. акт.	ОМЧ	ОЖБ	E.coli	Энтеро- кокки	
		СанПиН 1.2.3685-21	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	хлор	КOE в 1	КOE в 100	КOE в 100	КOE в 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	не >	см³	см³	см³	100 см³
11.01.22г	4п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,85	0,20	7,08	0,039	41,5	7,42		0,47	<0,005	505		<0,025			0	не обн	22	23
19.01.22г	9п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,85	0,15	7,13												0	не обн		
26.01.22г	19п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,85	0,16	7,05												0	не обн		
01.02.22г	23п	Насосная-1	1-2.	1	<0,58	1,95	0,17	7,18												0	не обн		
08.02.22г	28п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,16	0,22	7,25												0	не обн	не обн	
15.02.22г	38п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,64	0,145	7,23												0	не обн	не обн	
24.02.22г	45п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,26	0,12	7,23												0	не обн	не обн	
01.03.22г	53п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,85	0,20	7,05		44,0										0	не обн	не обн	
09.03.22г	57п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,75	0,19	7,14												0	не обн	не обн	
17.03.22г	63п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,85	0,18	6,96												0	не обн	не обн	
22.03.22г	72п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,64	0,18	7,03												0	не обн	не обн	
29.03.22г	81п	Насосная-1	1-1.	1	0,69	1,95	0,22	6,98												0	не обн	не обн	
05.04.22г	92п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,16	0,19	7,08												0	не обн	не обн	
12.04.22г	98п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,05	0,15	7,00	0,032	41,4	7,44	34,5	0,70	<0,005	508	67,9	<0,025		0	не обн	не обн		
20.04.22г	102п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,95	0,21	7,15												0	не обн	не обн	
27.04.22г	109п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,75	0,16	6,98												0	не обн	не обн	
06.05.22г	118п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,95	0,14	7,03												0	не обн	не обн	
11.05.22г	124п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,85	0,15	7,00												0	не обн	не обн	
17.05.22г	131п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,95	0,17	7,08												0	не обн	не обн	не обн
24.05.22г	139п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,05	0,13	6,98												1	не обн	не обн	не обн
01.06.22г	145п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,16	0,14	7,05												0	не обн	не обн	не обн
07.06.22г	149п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,95	0,26	7,13												0	не обн	не обн	не обн
14.06.22г	156п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,67	0,16	7,10												0	не обн	не обн	не обн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22.06.22г	159п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	3,49	0,145	7,03											0	не обн	не обн	не обн
28.06.22г	165п	Насосная-1	1-1.	1	0,66	2,36	0,13	7,05											0	не обн	не обн	не обн
05.07.22г	174п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,36	0,14	7,00											0	не обн	не обн	не обн
12.07.22г	179п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,05	0,17	7,10											0	не обн	не обн	не обн
19.07.22г	188п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	3,80	0,30	7,13											0	не обн	не обн	не обн
26.07.22г	197п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,16	0,19	7,00											0	не обн	не обн	не обн
02.08.22г	206п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,54	0,15	7,05											0	не обн	не обн	не обн
09.08.22г	214п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,75	0,17	7,00										0,59	0	не обн	не обн	не обн
16.08.22г	224п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,54	0,13	7,35											0	не обн	не обн	не обн
23.08.22г	228п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,44	0,15	7,03											0	не обн	не обн	не обн
30.08.22г	232п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,85	0,15	7,05	0,030	40,3	7,33		0,61	<0,005	512		<0,025		0	не обн	не обн	не обн
06.09.22г	239п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,16	0,22	7,18											1	не обн	не обн	не обн
13.09.22г	243п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,16	0,16	7,10											0	не обн	не обн	не обн
20.09.22г	253п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,16	0,16	6,90	0,025	41,7	7,36		0,75	<0,005	508		<0,025		0	не обн	не обн	не обн
28.09.22г	269п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,24	0,11	6,98											1	не обн	не обн	не обн
04.10.22г	269п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,24	0,12	6,90											0	не обн	не обн	не обн
11.10.22г	277п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,14	0,14	7,00											0	не обн	не обн	не обн
18.10.22г	289п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,84	0,12	7,03											0	не обн	не обн	не обн
25.10.22г	294п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,24	0,18	7,08											0	не обн	не обн	не обн
01.11.22г	298п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,94	0,17	6,95											0	не обн	не обн	не обн
08.11.22г	302п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	2,04	0,13	7,00											1	не обн	не обн	не обн
16.11.22г	311п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,84	0,11	7,00											0	не обн	не обн	не обн
22.11.22г	320п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,94	0,11	7,03											0	не обн	не обн	не обн
29.11.22г	328п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,94	0,11	7,00											0	не обн	не обн	не обн
13.12.22г	341п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,74	0,12	7,03											0	не обн	не обн	не обн
06.12.22г	361п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,94	0,15	6,98											0	не обн	не обн	не обн
20.12.22г	365п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,74	0,099	7,10											0	не обн	не обн	не обн
27.12.22г	394п	Насосная-1	1-1.	1	<0,58	1,84	0,16	7,00											1	не обн	не обн	не обн
																			0	не обн	не обн	не обн

Заведующая лабораторией

Е.А. Васькина

Handwritten signature

Сводные данные результатов анализов питьевой воды из распределительной сети
АО "Пермский свинокомплекс" за 2022год

Дата	NN про- бы	Место отбора пробы	За- пах	При- кус	Мут- ность	Цвет- ность	Ост. акт.	Же- лезо общее	Жест- кость общая	Мар- ганец (сум)	Нит- раты	Водо- родный показа- тель	Нит- риты	Ам- мон. ионы	Хло- риды	Окис- ляе- мость	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтеро- кокки
		СанПиН 1.2.3685-21	бал- лы	бал- лы	мг/дм³	град.	мг/дм³	мг/дм³	°Ж	мг/дм³	мг/дм³	ед.рН	мг/дм³	мг/дм³	мг/дм³	мг/дм³	1 см³	100 см³	100 см³	100 см³
1	2	3	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >	не >
11.01.22г.	7п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,85	0,43											0	не обн.	
19.01.22г.	13п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,16	0,55										0	не обн.		
26.01.22г.	21п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,85	0,57										0	не обн.		
01.02.22г.	26п	Котельная	1-1.	0	<0,58	1,64	0,38										0	не обн.		
08.02.22г.	31п	Котельная	1-1.	0	<0,58	2,16	0,45										0	не обн.		
15.02.22г.	41п	Котельная	1-1.	0	0,72	2,36	0,34										0	не обн.		
24.02.22г.	47п	Котельная	0-1.	0	0,60	2,16	0,27										0	не обн.		
01.03.22г.	55п	Котельная	1-1.	0	0,77	1,95	0,42										0	не обн.		
09.03.22г.	61п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,85	0,51										0	не обн.		
17.03.22г.	66п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,75	0,67										0	не обн.		
22.03.22г.	75п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,54	0,50										0	не обн.		
29.03.22г.	83п	Котельная	1-1.	1	0,77	2,05	0,63										0	не обн.		
05.04.22г.	95п	Котельная	1-1.	1	0,94	1,95	0,58										0	не обн.		
12.04.22г.	100п	Котельная	1-1.	1	0,80	2,16	0,37										0	не обн.		
20.04.22г.	103п	Котельная	1-1.	1	0,66	2,26	0,52										1	не обн.		
27.04.22г.	114п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,75	0,48										0	не обн.		
6.05.22г.	119п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,85	0,65										0	не обн.		
11.05.22г.	125п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,95	0,62										0	не обн.		
17.05.22г.	134п	Котельная	1-1.	1	0,66	2,05	0,72										0	не обн.		
24.05.22г.	140п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,85	1,08										1	не обн.	не обн.	не обн.
01.06.22г.	146п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,26	0,57										0	не обн.	не обн.	не обн.
07.06.22г.	151п	Котельная	1-1.	1	0,66	2,16	0,56										0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.06.22г.	157п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,67	0,45										0	не обн.	не обн.	не обн.
22.06.22г.	161п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,46	0,42										0	не обн.	не обн.	не обн.
28.06.22г.	168п	Котельная	1-1.	1	0,77	2,77	0,42										0	не обн.	не обн.	не обн.
05.07.22г.	177п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,46	0,51										0	не обн.	не обн.	не обн.
12.07.22г.	182п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,26	0,57										0	не обн.	не обн.	не обн.
19.07.22г.	191п	Котельная	1-1.	1	<0,58	3,69	0,42										0	не обн.	не обн.	не обн.
26.07.22г.	200п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,36	0,31										0	не обн.	не обн.	не обн.
02.08.22г.	208п	Котельная	1-1.	1	0,77	1,75	0,48										1	не обн.	не обн.	не обн.
09.08.22г.	218п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,95	0,42										0	не обн.	не обн.	не обн.
16.08.22г.	226п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,95	0,41										0	не обн.	не обн.	не обн.
23.08.22г.	230п	Котельная	1-1.	1	0,74	1,95	0,36										0	не обн.	не обн.	не обн.
30.08.22г.	237п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,05	0,27										1	не обн.	не обн.	не обн.
06.09.22г.	241п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,05	0,47										0	не обн.	не обн.	не обн.
13.09.22г.	247п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,36	0,30										0	не обн.	не обн.	не обн.
20.09.22г.	258п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,46	0,64										0	не обн.	не обн.	не обн.
28.09.22г.	263п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,55	0,42										0	не обн.	не обн.	не обн.
04.10.22г.	272п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,35	0,68										1	не обн.	не обн.	не обн.
11.10.22г.	281п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,14	0,57										0	не обн.	не обн.	не обн.
18.10.22г.	292п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,04	0,49										0	не обн.	не обн.	не обн.
25.10.22г.	296п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,55	0,44										0	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.22г.	300п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,84	0,38										1	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.22г.	304п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,14	0,43										0	не обн.	не обн.	не обн.
16.11.22г.	313п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,74	0,30										0	не обн.	не обн.	не обн.
22.11.22г.	323п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,04	0,62										0	не обн.	не обн.	не обн.
29.11.22г.	331п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,04	0,53										0	не обн.	не обн.	не обн.
06.12.22г.	345п	Котельная	1-1.	1	<0,58	1,74	0,43										0	не обн.	не обн.	не обн.
13.12.22г.	359п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,04	0,61										0	не обн.	не обн.	не обн.
20.12.22г.	372п	Котельная	1-1.	1	<0,58	2,04	0,38										1	не обн.	не обн.	не обн.
27.12.22г.	392п	Котельная	1-1.	1	1,03	2,04	0,40										0	не обн.	не обн.	не обн.