ОТЧЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА 3 ПОДЪЁМЕ ЗА АВГУСТ 2020Г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерени	Время отбора	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Точка отбора / ПДК, не более																															
1	Запах при 20/60^{0} C	балл	2	2/1	2/1	2/1	2/1	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	2/1	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	1/1	1/1	2/1	2/1	1/1	1/1	1/1
2	Привкус	балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Мутность	мг/дм^3	1,5	0,8	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
4	Цветность	градус цветн.	20	3,7	2,2	3,3	3,5	3,3	2,6	2,4	3,1	3,9	2,6	3,5	1,5	3,5	3,1	3,1	3,4	5,3	4,0	3,7	2,8	3,7	3,3	4,0	4,6	3,7	4,0	3,1	4,1	3,6	4,5	2,4
5	Окисляемость	мг/дм^3	5,0																			2,31												
6	Остаточный хлор:			1,50	1,56	1,70	1,67	1,67	1,70	1,67	1,69	1,59	1,53	1,58	1,59	1,54	1,52	1,50	1,52	1,50	1,50	1,52	1,53	1,56	1,55	1,53	1,53	1,52	0,70	1,30	0,97	1,04	1,18	0,83
	свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,72	0,74	1,09	0,85	0,61	1,22	0,78	1,09	1,19	1,30	1,02	0,78	1,00	0,98	0,91	0,96	0,76	0,85	0,85	1,19	1,09	0,89	1,09	0,91	0,8	0,59	0,96	0,93	0,80	0,72	0,78
	связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	0,78	0,82	0,61	0,82	1,06	0,48	0,89	0,60	0,40	0,23	0,56	0,81	0,54	0,54	0,59	0,56	0,74	0,65	0,67	0,34	0,47	0,66	0,44	0,62	0,72	0,11	0,34	0,04	0,24	0,46	0,05
7	pH	ед.pH	6,0-9,0		6,78								6,88							7,29							7,33							
8	Алюминий	мг/дм^3	0,2								<0,04																							
9	Железо общее	мг/дм^3	0,3							0,23													0,16											
10	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350				15,3						16							25,2							22,1							
11	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500																															
12	Общая жесткость	ож	7,0		3,83								3,48							5,02							5,92							
13	Аммиак (по азоту)	мг/дм^3	2,0																															
14	Щелочность	мг/дм^3	-	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,80	1,80	1,80	1,70	1,80	1,80	1,90	2,20	1,90	2,00	2,10	2,00	2,10	2,10	2,10	2,20	2,10	2,10	2,40
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1																															
16	АПАВ	мг/дм^3	0,5																															
17	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25															0,00077																
18	Сухой остаток	мг/дм^3	1000							166,6																								
19	Марганец	мг/дм^3	0,1																															
20	Цинк	мг/дм^3	5,0																															
21	Медь	мг/дм^3	1,0					0,04																										
22	Нитрат-ионы	мг/дм^3	45																															
23	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5																															
24	О К Б	КОЕ/100мл	отсутствие	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн
25	Т К Б	КОЕ/100мл	отсутствие	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн
26	О М Ч	КОЕ/1мл	не более 50	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Колифаги	БОЕ/100мл	отсутствие								н/обн					н/обн								н/обн											
28	СРК	БОЕ/20мл	отсутствие																															

Заполнил таблицу: Мансуров М.М. Пер(Мансуров М.М.