



Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»
Комсомольский проспект, д.48,
г. Пермь, 614990

Тел.: +7 (342) 243-6158
Факс: +7 (342) 243-6177
tplus-perm@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

23.06.2023 № 51000-08-01937

на № _____ от _____

Главе городского округа- главе
администрации Краснокамского
городского округа

Быкаризу И.Я.

Пр-т. Маяковского, д. 11,
г. Краснокамск, Пермский край, 617060

E-mail:
administration@krasnokamsk.permkrai.ru,
nishilova@bk.ru

***О направлении замечаний и предложений
к материалам сх. теплоснабжения
Краснокамского ГО***

Уважаемый Игорь Яковлевич!

В рамках процедуры публичных слушаний, проводимых с 07.06.2023 по 28.06.2023 по схеме теплоснабжения Краснокамского городского округа на период до 2041 г. (актуализация на 2024 г.), направляем в Ваш адрес перечень замечаний и предложений к размещенному проекту схемы теплоснабжения на официальном сайте города.

Приложение:

Замечания и предложения к размещенному проекту «Актуализация схемы теплоснабжения Краснокамского городского округа на период до 2041 г. (актуализация на 2024 г.)», на 2 листах, в 1 экземпляре.

С уважением,

Заместитель директора филиала
по коммерции и развитию

А.В. Мартьянов

Замечания и предложения к размещенному проекту «Актуализация схемы теплоснабжения Краснокамского городского округа на период до 2041 г. (актуализация на 2024 г.)»

№ п/п	Глава/ Приложение/ ТОМ	Стр./Раздел	Суть замечания/дополнения/ошибки
1	Гл.1	стр.169	Таблица 89. - рекомендуем добавить тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника, установленные в 2018-2022 гг. для ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» (Краснокамский узел теплоснабжения) - в 2022 г. помимо тарифов, действовавших с 01.12.2022 по 31.12.2022, рекомендуем так же отразить тарифы, которые действовали с 01.07.2022 по 30.11.2022
2	Гл.1	стр.169	Таблицу 91. Рекомендуем удалить таблицу
3	Гл.13	-	Обращаем внимание на то, что в настоящее время значения индикатора, отражающего результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, «Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений» по ЕТО Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» составляют нулевые значения в 2023-2041 гг. (Табл. 15 Гл. 13 СхТ). Необходимо обратить внимание на индикаторы с точки зрения риска их недостижения, т.к. одним из обязательств ЕТО после заключения СИСТ является обеспечение достижения целевых показателей
4	Уч	стр.31	Указано, что данные по сносу аварийных зданий отсутствуют. Информация была направлена от администрации. При внесении изменений в утверждаемую часть необходимо скорректировать информацию в соответствующей главе обосновывающих материалах
5	Уч	стр.94	Не верно указано распоряжение о переходе в ЦЗТ. Указать Распоряжение Правительства от 06.04.2023 № 830-р. При внесении изменений в утверждаемую часть необходимо скорректировать информацию в соответствующей главе обосновывающих материалах
6	Уч	стр.100	«В Краснокамском городском округе по состоянию на 2023 г. отсутствуют мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы основного и вспомогательного оборудования котельных за счет перевода котельных». Не понятно за счет какого перевода котельных??? Необходимо дополнить данный пункт. При внесении изменений в утверждаемую часть необходимо скорректировать информацию в соответствующей главе обосновывающих материалах
7	Уч	стр.99	Таблица 39. -По мероприятию «ЗТЭЦ-5. Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ), этап 2019-2025 гг.» в 2022 году указать сумму 17 074,1 тыс. руб. Всего 2022-2041, указать 40 221,3 тыс. руб. -По мероприятию «ЗТЭЦ-5. Модернизация внутростанционной схемы теплосети с переходом теплосети на температурный график 114/70°С (ПИР)», указать источник финансирования «Привлеченные средства» -По мероприятию «Реконструкция водовыпуска сточных вод в р. Кама», заменить год реализации на «2024». -По мероприятию «Модернизация схемы подогрева сырой воды с установкой теплообменника 820ТПГ-1,0-Н-УХЛ4 на Закамской ТЭЦ-5», заменить год реализации на «2023-2024». -По мероприятию «Модернизация охладителя выпара на деаэраторы 1,2 ата Закамской ТЭЦ», заменить год реализации на «2024». -По мероприятию «Поддержание надёжности работы Закамской ТЭЦ-5», указать источник финансирования «Собственные средства». При внесении изменений в утверждаемую часть необходимо

			скорректировать информацию в соответствующей главе обосновывающих материалах.
8	уч	стр.155	<p>Таблица 48.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022 вошел в «Период прогнозирования» - 2023 не соответствует балансу электрической энергии и мощности электростанции-поставщика электроэнергии (мощности) оптового и розничного рынка (организация), утвержденному ФАС РФ (электрическая энергия, УРУТ, топливо) - 2024 не соответствует предложению ПАО «Т Плюс» для формирования баланса (электрическая энергия, УРУТ, топливо) - непонятно снижение отпуска тепловой энергии в 2025 году более чем на 100 тыс. Гкал - выработка электрической энергии (в том числе деление между режимами) неизменна при изменении отпуска т/э. <p>При внесении изменений в утверждаемую часть необходимо скорректировать информацию в соответствующей главе обосновывающих материалах</p>
9	уч	стр.179	<p>Таблица 89.</p> <p>С 2024 года доля по мазуту обнулена при сохранении объемов.</p> <p>При внесении изменений в утверждаемую часть необходимо скорректировать информацию в соответствующей главе обосновывающих материалах</p>
10	уч	стр.182	<p>Таблица 92.</p> <p>с 2024 года доля по мазуту обнулена при сохранении объемов.</p> <p>При внесении изменений в утверждаемую часть необходимо скорректировать информацию в соответствующей главе обосновывающих материалах</p>