



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

14.06.2017

№ 620

«Об установлении нормативов водоотведения в централизованную систему коммунальной канализации (водоотведения) Краснокамского городского поселения»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 05 января 2015 г. № 3), постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. № 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», Устава Краснокамского городского поселения, утвержденного Решением Думы Краснокамского городского поселения от 01 декабря 2005 г. № 12, Решения Думы Краснокамского городского поселения от 28.03.2007 г. № 40 «Об утверждении правил приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации Краснокамского городского поселения, решения комиссии по установлению нормативов водоотведения в централизованную систему коммунальной канализации (водоотведения) Краснокамского городского поселения от 07.06.2017 г.,

Администрация постановляет:

1. Утвердить нормативы водоотведения по составу сточных вод принимаемых от абонентов на очистные сооружения, эксплуатируемые ООО «Камабумпром.Очистка» (приложение 1-6).
2. Установить срок действия нормативов до 31 декабря 2019 г.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Краснокамское городское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснокамского городского поселения – глава администрации Краснокамского городского поселения


Ю.А. Потапова

Я.Л. Болдына
51900

Приложение № 1
к Постановлению
администрации Краснокамского
городского поселения
от 14.06.2017 № 620

Для абонента
Краснокамская бумажная фабрика - филиал АО «Гознак»

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Наименование водовыпуска | КБФ – филиал АО «Гознак» |
| 2. | Категория сточных вод | Промышленные сточные воды |
| 3. | Наименование очистных сооружений | БОС ООО «Камабумпром.Очистка» |

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества мг/дм ³
1	2	3
1	СПАВ а/а	3,187
2	БПК поли.	250,0
3	Нефтепродукты	1,35
4	Взвешенные вещества	300,0
5	Формальдегид	0,257
6	ХПК	320,0
7	Железо	0,356
8	Сульфат-анион	312,6
9	Сухой остаток	1720,0
10	Хлорид-анион	247,40
11	Аммоний-ион	4,521
12	Фосфаты (по P)	5,608

Приложение № 2
к Постановлению
администрации Краснокамского
городского поселения
от 14.06.2017 № 620

Для абонента
МУП «Водоканал»

1. Наименование водовыпуска МУП «Водоканал» (участок водоподготовки)
2. Категория сточных вод Сточные воды участка водоподготовки
3. Наименование очистных сооружений БОС ООО «Камабумпром.Очистка»

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества мг/дм ³
1	2	3
1	СПАВ а/а	0,9
2	БПК полн.	186,5
3	Нефтепродукты	1,35
4	Взвешенные вещества	127
5	Формальдегид	0,11
6	ХПК	280
7	Железо	0,356
8	Сульфат-анион	312,6
9	Сухой остаток	1720,0
10	Хлорид-анион	247,40
11	Аммоний-ион	2,48
12	Фосфаты (по Р)	2,73

Приложение № 3
к Постановлению
администрации Краснокамского
городского поселения
от 14.06.2017 № 620

Для абонента
ЗАО «Карбокам»

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Наименование водовыпуска | ЗАО «Карбокам» |
| 2. | Категория сточных вод | Промышленные сточные воды |
| 3. | Наименование очистных сооружений | БОС ООО «Камабумпром.Очистка» |

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества мг/дм ³
1	2	3
1	СПАВ а/а	0,90
2	БПК полн.	186,5
3	Нефтепродукты	1,35
4	Взвешенные вещества	127
5	Формальдегид	0,11
6	ХПК	280
7	Железо	0,175
8	Сульфат-анион	312,6
9	Сухой остаток	1720,0
10	Хлорид-анион	247,4
11	Аммоний-ион	2,48
12	Фосфаты (по Р)	2,73

Приложение № 4
к Постановлению
администрации Краснокамского
городского поселения
от 14.06.2017 № 620

Для абонента
ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Наименование водовыпуска | ООО «ЦБК «Кама» |
| 2. | Категория сточных вод | Промышленные сточные воды |
| 3. | Наименование очистных сооружений | БОС ООО «Камабумпром.Очистка» |

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества мг/дм ³
1	2	3
1	СПАВ а/а	0,90
2	БПК полн.	186,5
3	Нефтепродукты	1,35
4	Взвешенные вещества	127
5	Формальдегид	0,11
6	ХПК	280
7	Железо	0,175
8	Сульфат-анион	312,6
9	Сухой остаток	1720,0
10	Хлорид-анион	247,4
11	Аммоний-ион	2,48
12	Фосфаты (по Р)	2,73

Приложение № 5
к Постановлению
администрации Краснокамского
городского поселения
от 14.06.2017 № 620

Для абонента
ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Наименование водовыпуска | ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» |
| 2. | Категория сточных вод | Промышленные сточные воды |
| 3. | Наименование очистных сооружений | БОС ООО «Камабумпром.Очистка» |

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества мг/дм ³
1	2	3
1	СПАВ а/а	0,90
2	БПК поли.	186,5
3	Нефтепродукты	1,35
4	Взвешенные вещества	127
5	Формальдегид	0,11
6	ХПК	280
7	Железо	0,175
8	Сульфат-анион	312,6
9	Сухой остаток	1720,0
10	Хлорид-анион	247,4
11	Аммоний-ион	2,48
12	Фосфаты (по Р)	2,73

Приложение № 6
к Постановлению
администрации Краснокамского
городского поселения
от 14.06.2017 № 620

Для абонента
ОАО «Спецнефтехиммаш»

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Наименование водовыпуска | ОАО «Спецнефтехиммаш» |
| 2. | Категория сточных вод | Промышленные сточные воды |
| 3. | Наименование очистных сооружений | БОС ООО «Камабумпром.Очистка» |

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества мг/дм ³
1	2	3
1	СПАВ а/а	0,90
2	БПК поли.	186,5
3	Нефтепродукты	1,35
4	Взвешенные вещества	127
5	Формальдегид	0,11
6	ХПК	280
7	Железо	0,175
8	Сульфат-анион	312,6
9	Сухой остаток	1720,0
10	Хлорид-анион	247,4
11	Аммоний-ион	2,48
12	Фосфаты (по Р)	2,73