



Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Пермь»  
(АО «Газпром газораспределение Пермь»)

**Краснокамский филиал**

ул. Геофизиков, д.5, г. Краснокамск,  
Пермский край, Российская Федерация, 617060  
тел.: +7 (34273) 4-30-45, факс: +7 (34273) 7-30-87  
e-mail: post@red.ugaz.ru

ОКПО 03295605, ОГРН 1025900512670, ИНН 5902183841, КПП 591602001

21.07.2023 № КФ-1136/10

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


*Кашаковой Т.С.*

Комитет земельных и  
имущественных отношений

Администрации города Краснокамска  
Пермского края

пр. Маяковского, 11, г. Краснокамск, 617060  
тел/ факс 834273-44617  
E-mail kio\_krasnokamsk@mail.ru

Председателю комитета  
Петрову Р.Р.,



На Ваш запрос от 14.07.2023 №6325( вх от 17.07.2023№ КФ-1295) Краснокамский филиал сообщает, что техническая возможность подключения проектируемого объекта капитального строительства на земельном участке в г. Краснокамске по пр. Комсомольский ( кад номер:660) имеется от существующих распределительных газопроводов низкого давления в г. Краснокамске

В дальнейшем, при намерении собственника земельного участка, указанного в запросе, осуществить подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства, ему необходимо направить в адрес Краснокамского филиала Заявку о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение)

Бланк «Заявки» с перечнем прилагаемых к ней документов, можно взять в Интернете на сайте АО «Газпром газораспределение Пермь», или в Едином центре предоставления услуг в г. Краснокамске, по ул. Геофизиков,5 (тел.834273-74146)

Плата за технологическое присоединение объекта капитального строительства определяется в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.12.2022г № 124-тп и в зависимости от присвоенной заявителю категории в соответствии с п.2 «Правил подключения...», утвержденных Постановлением Правительства от 13.09.2021 №1547.

Главный инженер

А.Н.Чурилов



Пермские тепловые сети  
Филиал «Пермский»  
ПАО «Т Плюс»  
ул. Сибирская, 67  
г. Пермь, 614039

Тел.: +7 (342) 243-7859  
факс: +7 (342) 243-6177  
psk2@tplusgroup.ru  
www.tplusgroup.ru

210723 № 51030-01-04987

на 6322 от 14.07.2023  
№ (вх. 51000-13-14377) (17.07.2023)

Председателю комитета земельных и  
имущественных отношений  
администрации Краснокамского  
городского округа

Р. Р. Петрову

ул. Маяковского, 11, г. Краснокамск,  
617060

тел.: (34273)4-46-17

e-mail: [klozem.krasnokamsk@mail.ru](mailto:klozem.krasnokamsk@mail.ru)

### ***О возможности подключения***

Уважаемый Равиль Рашитович!

В ответ на Ваше обращение о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010608:660, расположенного по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, г. Краснокамск, пр. Комсомольский, площадью 789 кв. м., с видом разрешенного использования: магазины, сообщая, что возможность технологического присоединения имеется. Возможные точки присоединения к тепловым сетям: К-1-17-5 на тепловой сети М5-01 (разв.) 2Ду80мм. Источник теплоснабжения: ТЭЦ-5. Тепловая нагрузка в возможных точках подключения 0,1 Гкал/ч.

И. о. технического директора – главного инженера

В. В. Маслов



**Акционерное общество  
«Коммунальные электрические сети  
Краснокамского муниципального  
района»**

Юридический адрес: 617060, Пермский край,  
г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 18,  
Почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 15  
Тел. (342) 206-88-07, E-mail: info@keskmr.ru  
ОГРН 1165958089571  
ИНН / КПП 5916031670 / 591601001

24.04.2023 № 1008


на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении информации

*Кашаевой Г.С.*

Председателю комитета земельных  
и имущественных отношений администрации  
Краснокамского городского округа  
Петрову Р.Р.

617060, Пермский край, г. Краснокамск,  
пр. Маяковского, д.11  
e-mail: kio\_krasnokamsk@mail.ru



Уважаемый Равиль Рашидович!

В ответ на Ваше обращение № 6326 от 14.07.2023 о предоставлении информации, поясняем следующее:

1. О наличии (отсутствии) сетей электроснабжения вблизи земельного участка №59:07:0010608:660, расположенного по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, г. Краснокамск, пр. Комсомольский. На данном земельном участке проходят кабельные линии напряжением 0,4 кВ. принадлежащие АО «КЭС КМР» и Центральному рынку. Данные объекты имеют охранную зону в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Земельный участок №59:07:0010608:660, не имеет технологического присоединения к электрическим сетям АО "КЭС КМР".

2. О возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения:

Согласно пункту 7 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 (далее Постановление №861), настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:


а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но не изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

Следуя пунктам 8,9,10,14 Постановления №861, для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию. В заявке должны быть указаны сведения и приложены копии документов в зависимости от конкретных условий и характеристик присоединяемых объектов.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Постановления Правительства №588 от 11.06.2015 с изменениями от 30.06.2022 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 заявка направляется по формам согласно приложениям №4-7 любым способом ее подачи (почтой или с использованием официального сайта сетевой организации lk.keskmr.ru).

На основании вышеуказанного для технологического присоединения энергопринимающих устройств необходимо направить заявление, оформленное в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор



А.В. Иванов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КРАСНОКАМСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ИНН 5916033317; КПП 591601001, ОГРН 1175958039619

р/с 40702810549770032387 в Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород

617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, 5

тел. 8 (34273) 2-49-04, 2-49-06, факс. 2-49-01; эл. почта: vodokanalkrk@yandex.ru

25 ИЮЛ 2023

№ 1406

На № вх. 2095 от 21.07.2023

Председателю комитета  
земельных и имущественных  
отношений администрации  
Краснокамского городского округа

Р. Р. Петрову

Уважаемый Равиль Рашитович!

На Ваш запрос от 14.07.2023 № 6331 о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства на участке с кадастровым номером 59:07:0010608:660 по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, пр. Комсомольский, площадью 789 кв.м, к инженерным сетям направляю схему расположения водопроводной сети в районе указанного участка.

Для оценки возможности подключения к сетям необходима подробная информация о планируемом объекте (в частности, планируемый объем водопотребления).

Оплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения - согласно Постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.10.2022 г. № 100-тп. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку на покрытие расходов на подключение объектов заявителей составляет: для водопроводной сети - 6,02 тыс. руб. за 1 куб.м/сут.; для канализационной сети - 6,21 тыс. руб. за 1 куб.м/сут.

Обращаю Ваше внимание, что на территории указанного участка находится водопровод Д=63 мм (ввод в здание МИФНС № 16); также вблизи границ участка расположены сети водоотведения ООО «Старт». При размещении объектов капитального строительства на данном участке необходимо соблюдать охранную зону указанных сетей - не менее 5 м от наружной стенки трубы. До начала производства работ провести обследование совместно с представителем МУП «Краснокамский водоканал» для уточнения расположения сетей на месте.

Приложение: схема расположения сетей (М 1:2000) - на 1 л. в 1 экз.

Директор

П.Н. Мосюр

Тупикин А.С.  
т. 8(34273)2-49-03



Южная Трибуна

ТП 134

УЩ "Алгоритм" Горж

нефт.65 (д.кв.)

ТОПОЛЬ 15/04

ДК им. Ленина

ТБ 102

Сети МУП "Краснокамский Водоканал"

нефт.41 (д.кв.)

Сети ООО "Старт"

РКЦ г. Краснокамск

Участок 59:07:0010608:660

Ввод в здание МИФНС № 15 Ø63

Васильева Г.И.

Торговый центр

Торговый центр

ул. Горького

г.т.